

**ŠILUMOS ENERGIJOS GENERAVIMO GALIA, MW**

Metai	Atskiros CŠT sistemos pavadinimas	Iš šilumos perdavimo tinklo pareikalaujamas katilinės valandinis galingumas				Šilumos perdavimo tinklo pareikalaujamas galingumas MW
		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		
		Didžiausias MW	Vidutinis MW	Didžiausias MW	Vidutinis MW	
2025	Mažeikių katilinė	39,75	21,044	10,063	7,481	67,500
2024	Mažeikių katilinė	51,000	24,380	9,844	6,993	67,500
2023	Mažeikių katilinė	44,710	25,880	9,290	7,000	67,500
2025	Reivyčių katilinė	0	0	0	0	0
2024	Reivyčių katilinė	0	0	0	0	0
2023	Reivyčių katilinė	0	0	0	0	0
2025	Viekšnių katilinė	2,072	0,750	0	0	2,910
2024	Viekšnių katilinė	2,204	0,773	0	0	2,910
2023	Viekšnių katilinė	1,680	0,830	0	0	2,910